



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Красноярск

№ 2765/3

« 24 » апреля 2014 г.

При проведении плановой проверки в отношении Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 30 имени А.Е. Бочкина» (далее – КГБОУ НПО «ПЛ № 30 имени А.Е. Бочкина»), юридический адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, Чкалова ул., д. 59 (ОГРН 1022401254017, ИНН 2446003274), выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 51 ~~Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»~~ предписываю КГБОУ НПО «ПЛ № 30 имени А.Е. Бочкина» устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 2.1.15. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения участка учреждения ограждением высотой не менее 1,2 м. *(котелки, мусорные баки с крышками и*

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

*для о том* 2. Нарушения требований п. 2.5.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования на дворовой территории (хозяйственной зоне) бетонированной площадки под мусоросборники для сбора бытовых отходов. *(консервные банки)*

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

3. Нарушения требований п. 2.2.4.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования поддонами помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дез. Средств на каждом этаже здания.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

4. Нарушения требований п. 2.5.1.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения внутренней отделки (целостности поверхности стен и потолков), позволяющей проведение ежедневной качественной влажной уборки во всех санитарных узлах для девочек и мальчиков на всех этажах учреждения.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

5. Нарушения требований п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения внутренней отделки (целостности поверхности стен, полов и потолков), позволяющей проведение ежедневной качественной влажной уборки. *гр.?*

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

6. Нарушения требований п. 2.4.1.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования светопроемов в учебных кабинетах № 44 (спец. дисциплин по профессии швея), в кабинете № 46 (ОБЖ), в кабинете № 8, в кабинете № 37 (экономики и спец. технологий), в кабинете № 29 (физики и электротехники), в кабинете № 21 (спец. дисциплин по профессии повар), в кабинете № 22 (математики) регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми однотонными шторами светлых тонов.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

7. Нарушения требований п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования софитами классных досок в кабинете № 41 (спец. технологий электротехники), в кабинете № 29 (физики и электротехники), в штукатурной мастерской.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

8. Нарушения требований п. 2.5.1.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения целостности поверхности рам и оконных проемов, позволяющей проводить очистку 2 раза в течение учебного года в

кабинете № 41 (спец. технологий электротехники), в кабинете № 42 (химии и биологии), в туалете для мальчиков на 4-м этаже, в кабинете № 29 (физики и электротехники), в кабинете № 28 (истории), в раздевалке для девочек при спортивном зале, в рекреации 1-го этажа, в швейной мастерской, в слесарной мастерской.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

9. Нарушения требований п. 2.2.3.18. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования слесарной мастерской 2-мя умывальниками.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

10. Нарушения требований п. 2.5.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения учебно-производственных мастерских (слесарной мастерской) средствами индивидуальной защиты в соответствии с профилем осваиваемой специальности.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

11. Нарушения требований п. 2.4.3.6. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования местной механической вентиляции в учебно-производственных мастерских (швейной, штукатурной и слесарной).

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

12. Нарушения п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования электрокотла, жарочного шкафа, электросковороды, электрокипяtilьника, являющихся источниками повышенного выделения тепла, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

13. Нарушения требований п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования пищеблока резервным источником горячего водоснабжения.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

14. Нарушения требований п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части недопущения нахождения на пищеблоке неисправного технологического оборудования (электрокотел).

Белишова  
Полубеда

кор субсерии

4

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

15. Нарушения требований п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оснащения кабинетов информатики № 31 и № 32 подъемно-поворотными стульями (креслами) с регулируемыми по высоте и углам наклона сидениями и спинками.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

16. Нарушения требований п. 3.3., п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования умывальной раковины для мытья рук в цехе первичной обработки овощей на пищеблоке.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

17. Нарушения требований п. 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части оборудования туалетов для мальчиков на 4 и 2 этаже писсуарами из расчета 0,5 лоткового писсуара на 30 юношей.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

18. Нарушения требований п. 2.4. СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части оборудования для мусоросборников специальной контейнерной площадки с бетонным или асфальтовым покрытием, огражденной по периметру с трех сторон.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

19. Нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части обеспечения целостности внутренней отделки помещений (потолочное покрытие, стен, напольного покрытия), позволяющей проведение ежедневной качественной влажной уборки с применением моющих и дез. средств: потолочное покрытие в туалетных для девочек и мальчиков на 4 этаже, в коридоре на 4 этаже, в комнате № 412, 403, 401, в умывальной комнатах, в коридоре на 1-м этаже, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 1-м этаже; стены в туалетных для девочек и мальчиков, в коридоре на 4 этаже, в комнатах №№ 422,, 420, 418, 414, 412, 411, 403, 401, в умывальной комнате, в переходах между этажами (1,2,3,4), в коридоре на 1-м этаже, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 1-м этаже, в комнате досуга, в душевой для мальчиков; напольное покрытие в коридоре на 4-м этаже, на кухне 4-го этажа, в умывальной, в коридоре на 1-м этаже, в комнате досуга, в комнате досуга № 2.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

Судейский

4 этаж

20. Нарушения требований п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части обеспечения на каждом этаже общежития постирочных, гладильных, комнат для сушки белья.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

21. Нарушения требований п. 4.2. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части обеспечения целостности внутренней отделки помещений медицинского блока, позволяющей проведение ежедневной качественной влажной уборки с применением моющих и дез. средств (стены в кабинете врача, в процедурном кабинете, потолок и стены в изоляторе, полы в коридоре медицинского блока).

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

22. Нарушения требований п. 5.4. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования медицинского блока резервным источником горячего водоснабжения.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

23. Нарушения требований п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения целостности внутренней отделки (потолочное покрытие в строительной мастерской, напольное покрытие в классе для теоретического обучения строительной мастерской, стены в строительной мастерской, в раздевалке), допускающей проведение ежедневной качественной влажной уборки по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, Чкалова ул., д. 43/1.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

24. Нарушения требований п. 2.4.3.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения нормируемых показателей микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в кабинете информатики №№ 31, 32, электромонтажной мастерской, швейной мастерской, мастерской каменных работ, спортивном зале, в кабинетах № 29 (физики), № 22 (математики), № 35 русского языка, № 21 спец. дисциплин по профессии повар, № 44 спец. дисциплин по профессии швея, № 37 экономики и технологий, № 36 спец. дисциплин по профессии строитель, № 43 иностранного языка, № 46 ОБЖ, № 8 лаборатория по профессии повар, № 41 спец. технологий по электротехнике, № 42 химии и биологии, № 9 лаборатория по профессии повар, обеденном зале, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, в рекреациях 1, 2, 3 и 4 этажей по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 59; в сварочной мастерской, в рекреации по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43/1.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

25. Нарушения требований п. 2.5.1.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в части обеспечения целостности поверхности рам и оконных проемов, позволяющей проводить очистку в строительной мастерской, в классе для теоретического обучения строительной мастерской по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43/1.

Срок исполнения: 01.10.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на КГБОУ НПО «ПЛ № 30 имени А.Е. Бочкина» и его директора.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить информацию в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: [opuvio@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:opuvio@24.rospotrebnadzor.ru), факс: 227-65-01) и на бумажном носителе в срок до 01.10.2015 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание в течение 3 месяцев со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому краю  
заместитель главного государственного  
санитарного врача по Красноярскому краю



М.Р. Аккерт

А.В. Николаенко,  
8 (3912) 26-89-83