Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности по МО г. Дивногорск

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: ofps2gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 181/1/1-45
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

среднего профессионального образования (средне специальное учебное заведение)
отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п)

«Дивногорский гидроэнергетический техникум» (Дивногорский гидроэнергетический техникум)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору А.Г. Баляйкина № 181 от 10.10.2014, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 октября 2014 года по 12 ноября 2014 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Баляйкиным Александром Геннадьевичем, государственным инспектором МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ждановым Иваном Валерьевичем, объекта защиты юридического лица – Дивногорский гидроэнергетический техникум, расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 совместно с и.о. директора Дивногорского гидроэнергетического техникума Чагиным Дмитрием Викторовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
181/1/1	Ограждение на крыше здания учебного корпуса находится в не исправном состоянии (по факту со стороны фасадной части здания учебного корпуса металлические элементы ограждения	**п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных ле-	10.09.2015 г.

	кровли деформированы)	стниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. **п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»** Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.	
181/1/2	Отсутствует (снята по факту) предусмотренная проектом дверь на путях эвакуации, способствующая сдерживанию распространения опасных факторов пожара (коридор учебно-производственных мастерских в западной части здания)	**п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390** На объектах запрещается: **д)** снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	10.09.2015 г.
181/1/3	Двери лестничной клетки (восточная часть здания), установленные на втором этаже здания учебного корпуса не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах	**п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»** Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	10.09.2015 г.

		териала для стен и потолков вестибюлей должен быть не более КМ0 (негорючие материалы)	
181/1/6	Система оповещения людей о пожаре, установленная в учебном и производственном корпусах здания образовательного учреждения находится в неработоспособном состоянии (протокол инструментального исследования технических средств противопожарной защиты от 23.10.2014 № 273-3-2-2014 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю)	**п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390** Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	10.09.2015 г.
181/1/7	Нежилое, подсобное помещение (1 этаж, пищеблок, кухня) не оборудовано пожарными извещателями (по факту отсутствуют), протокол инструментального исследования технических средств противопожарной защиты от 23.10.2014 № 273-3-2-2014 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю	ч. 2, 4 ст. 64, ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»** В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. **п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»** В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ».	10.09.2015 г.
181/1/8	Автоматическая установка пожарной сигнализации в учебном и производственном корпусах здания образовательного учреждения находится в неработоспособном состоянии (протокол инструментального исследования технических средств противопожарной защиты от 23.10.2014 № 273-3-2-2014 ФГБУ	**п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390** Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в	10.09.2015 г.

181/1/4	Двери лестничной клетки (восточная часть здания), установленные на третьем этаже здания учебного корпуса не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах	**п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»** Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	10.09.2015 г.
181/1/5	Вестибюль учебного корпуса облицован горючей декоративной плиткой (по факту колонны, ригели вестибюля, а также отдельнорасположенное встроенное помещение дежурного персонала -«вахта», 1 этаж район основного эвакуационного выхода облицованы деревянными декоративными плитками), техническое заключение № 591-2-3-2014 от 01.11.2014 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю	ч. 2, 4 ст. 64, ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; **п. 5.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Г1 – слабогорючие материалы, В 1 – трудновоспламеняемые материалы **ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. **табл. № 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 вне зависимости от этажности класс пожарной опасности ма-	10.09.2015 г.

	СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю)	противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	
181/1/9	В отсеке потолочного пространства, образованного выступающей строительной конструкцией (балка) высотой 0,6 м установлен один точечный дымовой пожарный извещатель (1 этаж, каб. № 101)	ч. 2, 4 ст. 64, ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»** В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. **п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»** Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.	10.09.2015 г.
181/1/10	В отсеке потолочного пространства, образованного выступающей строительной конструкцией (балка) высотой 0,5 м установлен один точечный дымовой пожарный извещатель (1 этаж, каб. № 102)	ч. 2, 4 ст. 64, ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»** В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.	10.09.2015 г.

		п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.	
181/1/11	Расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре менее 50 мм (1 этаж, вестибюль, западная часть здания, район библиотеки)	ч. 2, 4 ст. 64, ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 12.51 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»** При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.	10.09.2015 г.
181/1/12	Углекислотные огнетушители марки ОУ-2, ОУ-3 установленные на лестничных площадках (2 этаж учебного корпуса) являются неэффективными для защищаемых помещений объекта	**ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** **п. 4.1.1 Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)** Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико- химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих ма-	10.09.2015 г.

		териалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д. **п. 4.1.35 Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)** Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов приведены в приложении А. Прил. А – обязательное (**СП 9.13130.2009.**) *Таблица А. 1 — Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ.* Наиболее универсальные и пригодные огнетушители для тушения пожаров класса – А, Е – порошковые огнетушители (в сравнении с углекислотными). **п. 465 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390** Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. **Прил. № 1 к Правилам противопожарного режима в РФ** – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями. В общественных зданиях не допускается оснащение помещений углекислотными огнетушителями объемом 2 л огнетушащего вещества для тушения пожаров класса - А. **п. 467 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390** Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.	
181/1/13	Углекислотные огнетушители марки ОУ-2, установленные на лестничных площадках (3 этаж учебного корпуса) являются неэффективными для защищаемых помещений объекта	ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности» **п. 4.1.1 Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)** Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико- химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих ма-	Курилов 10.09.2015 г.

		териалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д. **п. 4.1.35 Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)** Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов приведены в приложении А. Прил. А – обязательное (**СП 9.13130.2009.**) *Таблица А. 1 — Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ.* Наиболее универсальные и пригодные огнетушители для тушения пожаров класса – А, Е – порошковые огнетушители (в сравнении с углекислотными). **п. 465 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390** Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. **Прил. № 1 к Правилам противопожарного режима в РФ** – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями. В общественных зданиях не допускается оснащение помещений углекислотными огнетушителями объемом 2 л огнетушащего вещества для тушения пожаров класса - А. **п. 467 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390** Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.	
181/1/14	Заполнение проема в противопожарной преграде – «дверь складского помещения» в учебно-производственных мастерских образовательного учреждения (каб. № 103, восточная часть здания) не имеет нормируемый предел огнестойкости, не является противопожарным (отсутству-	**ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-	10.09.2015 г.

	ст эксплуатационный паспорт на дверь, а также обязательный сертификат соответствия на изделие)	струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. **ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в **таблице 24** приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 2, 4 ст. 64, ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 1.82 СНиП 2.08.02.-89* «Общественные здания и сооружения»** Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. **п. 3.3 СНиП II-А.5-62 глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»** Заполнение проемов (двери, ворота, крышки люков, окна и др.) в противопожарных преградах должно быть несгораемым или трудносгораемым и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч. **п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. **п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»**	

		Заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — **таблице 2** **п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»** При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	
181/1/15	Заполнение проема в противопожарной преграде - люк, ведущий на кровлю здания в учебном корпусе образовательного учреждения (3 этаж, западная лестничная клетка) не имеет нормируемый предел огнестойкости, не является противопожарным (отсутствует эксплуатационный паспорт на люк, а также обязательный сертификат соответствия на изделие)	**ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. **ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в проти-	10.09.2015 г.

		вопожарных преградах приведены в **таблице 24** приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 2, 4 ст. 64, ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 3.3 СНиП II-А.5-62 глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»** Заполнение проемов (двери, ворота, крышки люков, окна и др.) в противопожарных преградах должно быть несгораемым или трудносгораемым и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч. **п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. **п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — **таблице 2** **п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»** При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными	

		преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	
181/1/16	Заполнение проема в противопожарной преграде – дверь «вентиляционной» в учебно-производственных мастерских образовательного учреждения (каб. № 121, западная часть здания) не имеет нормируемый предел огнестойкости, не является противопожарным (отсутствует эксплуатационный паспорт на дверь, а также обязательный сертификат соответствия на изделие)	**ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. **ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в **таблице 24** приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 2, 4 ст. 64, ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 1.82 СНиП 2.08.02.-89* «Общественные здания и сооружения»** Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. **п. 3.3 СНиП II-А.5-62 глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»** Заполнение проемов (двери, ворота, крышки люков, окна и др.) в противопожарных преградах должно быть несгораемым	10.09.2015 г.

		или трудносгораемым и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч. **п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. **п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»** Заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — **таблице 2** **п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»** При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	
18/7/17	Внутренний противопожарный водопровод при повседневной эксплуатации не обеспечивает нормативный расход во-	**ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** **ч. 1** Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный	10.09.2015 г.

	ды для тушения пожаров в здании. Расход воды на нужды пожаротушения по факту составляет 1,87 л/с при требуемом в 2,5 л/с (протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения от 23.10.2014 № 274-3-2-2014 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю»)	расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. **ч. 3** Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. **п. 3.2 СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»** Нормы расхода воды и число струйна внутренне пожаротушения в жилых и общественных зданиях надлежит принимать согласно табл. 3. **табл. 3** Расход воды на одну струю с числом струи 1 ед. составляет – 2,5 л/с. **п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»** Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1. **п. 4 табл. 1** Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю при 1 ед. пожарных стволов составляет – 2,5 л/с.	
181/1/18	Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии в здании учебного корпуса образовательного учреждения не оборудована электроприводом (счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетных пожарных расходов воды)	ч. 2, 4, ст. 64, ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **п. 5. 11 СНиП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»** Проектирование обводной линии у счетчика воды обязательно при наличии одного ввода в здание, а также в случаях, когда счетчик не рассчитан на пропуск полного расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение. Обводная линия должна быть рассчитана на пропуск максимального (с учетом противопожарного) расхода воды. На обводной линии должна предусматриваться установка задвижки, запломбированной в обычное время в закрытом положении. Если счетчики воды не рассчитаны на пропуск расчетных пожарных расходов воды, должна предусматриваться установка электрозадвижек, открывающихся автоматически одновременно с пуском пожарных насосов.	10.09.2015 г.

		п. 11.7.* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. **п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»** Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. Примечания: 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата. 2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос. 3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.	
181/1/19	Встроенные пожарные шкафы, установленные в лестничных клетках на 1-	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**	10.09.2015 г.

	ом этаже в здании учебного корпуса образовательного учреждения изготовлены (выполнены) из горючих материалов (по факту конструкция пожарных шкафов имеет деревянные элементы и остекленный контур)	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	
181/1/20	Встроенные пожарные шкафы, установленные в лестничных клетках на 2-ом этаже в здании учебного корпуса образовательного учреждения изготовлены (выполнены) из горючих материалов (по факту конструкция пожарных шкафов имеет деревянные элементы и остекленный контур)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/21	Встроенные пожарные шкафы, установленные в лестничных клетках на 3-ем этаже в здании учебного корпуса образовательного учреждения изготовлены (выполнены) из горючих материалов (по факту конструкция пожарных шкафов имеет деревянные элементы и остекленный контур)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному ство-	10.09.2015 г.

		лу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	
181/1/22	Пожарный шкаф, ПК № 18 установленный на 1-ом этаже (помещение буфета) в здании учебного корпуса образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/23	Пожарный шкаф, ПК № 13 установленный на 1-ом этаже (помещение библиотеки) в здании учебного корпуса образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавли-	10.09.2015 г.

		вать из негорючих материалов	
181/1/24	Пожарный шкаф, ПК № 1 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/25	Пожарный шкаф, ПК № 2 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/26	Пожарный шкаф, ПК № 3 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция по-	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в**	10.09.2015 г.

	жарного шкафов имеет деревянный корпус)	**РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	
181/1/27	Пожарный шкаф, ПК № 4 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/28	Пожарный шкаф, ПК № 5 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	10.09.2015 г.

		п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	
181/1/29	Пожарный шкаф, ПК № 6 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/30	Пожарный шкаф, ПК № 7 установленный в учебно-производственном корпусе здания образовательного учреждения изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	10.09.2015 г.
181/1/31	Пожарный шкаф, ПК № 19 установленный в учебном корпусе здания образовательного учреж-	**п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Пожарные шкафы и многофункцио-	10.09.2015 г.

	ления (пом. «снарядной», большой спортивный зал, 1 этаж) изготовлен (выполнен) из горючих материалов (по факту конструкция пожарного шкафов имеет деревянный корпус)	нальные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. **п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. **п. 5.13 ГОСТ Р 51844— 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»** Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов	
181/1/32	Светильники, установленные в нежилом помещении (1-ый этаж, каб. № 308, подсобное помещение –препараторская) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г.
181/1/33	Светильники, установленные в коридоре (3-этаж, участок между каб. № 308 и каб. № 319, западная часть здания) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г.
181/1/34	Светильники, установленные в нежилом помещении (2-ый этаж, каб. № 216) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г.
181/1/35	Светильники, установленные в нежилом помещении (1-ый этаж, актовый зал, район восточной стены, район западной	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники	15.04.2015 г.

	стены на участке сцены) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	
181/1/36	Светильники, установленные в нежилом помещении (каб. № 123, учебно-производственный корпус) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г.
181/1/37	Светильники, установленные в нежилом помещении (каб. № 126, учебно-производственный корпус, западная часть здания) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г.
181/1/38	Светильники, установленные в нежилом помещении (пом. «снарядной» большого спортивного зала) эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **в)** обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.04.2015 г. Исп!
181/1/39	Руководитель организации не обеспечил сбор подтеков масла у токарных станков, не произведена очистка рабочих мест от горючих отходов (корпус учебно-производственных мастерских, каб. № 119)	**п. 152 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.	01.12.2014 г.
181/1/40	В нежилом помещении образовательного учреждения (каб. № 305, 3 этаж, препараторская) допускается эксплуатация без присмотра включенного в электрическую сеть в режиме ожидания	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **е)** оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме	01.12.2014 г.

	электрочайника	ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	
181/1/41	В нежилом помещении образовательного учреждения (каб. № 204, 2 этаж) допускается эксплуатация без присмотра включенного в электрическую сеть в режиме ожидания электрочайника	**п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** Запрещается: **е)** оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	01.12.2014 г.
181/1/42	С персоналом образовательного учреждения не проведен внеплановый противопожарный инструктаж при внесении изменений в ранее разработанные правила (Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ»)	**п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390)** Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. **п. 26 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645)** Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.	01.12.2014 г.
181/1/43	На дверце пожарного шкафа, установленного в лестничной клетки (3 этаж, пож. кран № 14) отсутствует аббревиатура "ПК"	**п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.** Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна быть доступная для понимания информация о размещенных технических средствах.	01.12.2014 г.

		На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.	
181/1/44	Самозакрывающиеся двери, отделяющие помещения холла от помещения библиотеки (1-ый этаж, учебный корпуса) принудительно фиксируются в открытом положении	**п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)** При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: **г)** фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	01.12.2014 г.
181/1/45	На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей	**п. 4.1.32 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»** На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	01.12.2014 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору
Баляйкин А.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» 11 2014 г.

(подпись)

М.П.

Государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору
Жданов И.В
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«12» 11 20 14 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

(подпись)

директор, Ушмарева Н.М
(должность, фамилия, инициалы)

«12» 11 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписания высланы/направлены:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19