

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. (391) 275-16-30, ond@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: divbal-85@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 85/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному профессиональному образова-
тельному учреждению «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени
А.Е. Бочкина»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 85 от «07» октября 2021 года

в период с «13» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

государственным инспектором МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному
надзору капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Ждановым Иваном Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена

(контрольное (надзорное) мероприятие)

выездная проверка

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица и.о заместителя
директора по АХР – Тарасов Евгений Валерьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Вх 5-404

28.10.2021г.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не организованы работы по техническому обслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (по факту не заключен договор с организацией, имеющей специальное разрешение на техническое обслуживание и ремонт ПАК «Стрелец-Мониторинг», смонтированный в здании учебных мастерских)	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	25.02.2022 г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыха-	25.02.2022 г.	

		ния и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
3.	В столярной мастерской не обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (по факту на полу помещения у оборудования имеется древесная стружка, опилки, на стенах мастерской частично имеется древесная пыль, отсутствуют соответствующие документы устанавливающие периодичность уборки помещений)	п. 132 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.	15.12.2021 г.	
4.	В отношении здания учебных (производственных) мастерских не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ, с учетом специфики помещений	п. 2 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопо-	15.12.2021 г.	

		жароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.		
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного назначения (столярный цех, сварочный цех, токарный цех) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 12 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	25.02.2022 г.	
6.	В помещении столярной мастерской для организации рабочего места мастера обустроена из горючих материалов встроенная конторка	п. 16 л) «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 На объектах защиты запрещается: устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;	25.02.2022 г.	
7.	Огнетушитель № 126 расположен без крепежа на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих матери-	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Огнетушители следует располагать на видных местах	25.02.2022 г.	

	алов, исключаяющих падение или опрокидывание (по факту огнетушитель установлен на полу у стены, без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание)	вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.		
8.	Огнетушитель № 42 расположен без крепежа на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание (по факту огнетушитель установлен на полу у стены, без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание)	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.	25.02.2022 г.	
9.	Огнетушитель № 128 расположен без крепежа на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание (по факту огнетушитель установлен на полу у стены, без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание)	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.	25.02.2022 г.	
10.	Огнетушители в административных и производственных помещениях учебных мастерских расположены без крепежа на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание (по факту огнетушители установлены на полу, на оборудовании, без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание)	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.	25.02.2022 г.	
11.	Автоматическая пожарная	ч. 4 ст. 83 Федерального за-	01.06.2022 г.	

	сигнализация не предусматривает возможность отключения системы вентиляции при пожаре (по факту вентиляция в производственных мастерских не имеет автоматического отключения при сработке по сигналу «пожар» от АУПС)	кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками		
--	---	--	--	--

пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

что не устанавливает в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, а именно:

п. 12.4 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее — системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий ка-

		тегорий А и Б. Отключение может производиться: - централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции; - индивидуально для каждой системы. При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачи сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.		
12.	Для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию сотрудника ГПН при выявлении недостаточных знаний у работника организации требуется провести внеплановый противопожарный инструктаж с сотрудником Куцовой Л.А. (по факту Куцова Л.А не знает свои действия при пожаре, сработке АУПС)	п. 26 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;	15.12.2021 г.	
13.	На объекте защиты не осуществляется хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства,	01.06.2022 г.	

	систем (по факту на объекте защиты отсутствуют проектные решения на АУПС, СОУЭ и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем)	функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.		
14.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (по факту в здании учебных мастерских не организована практическая эвакуация не реже 1 раз в полугодие, отсутствуют подтверждающие документы)	п. 9 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	25.02.2022 г.	
15.	На путях эвакуации (выход из помещения столярной мастерской в коридор) допускается размещение различных изделий и предметов (по факту в районе двери столярной мастерской смонтировано металлическое ограждение с хранением различных изделий и предметов)	п. 16 ж) «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир	15.12.2021 г.	
16.	Не вносятся сведения в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты по наличию, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на объекте	п. 60 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огне-	25.02.2022 г.	

		тушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		
17.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	25.02.2022 г.	
18.	В зоне контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) защищаемое помещение не контролируется ни одним пожарным извещателем (по факту в механической мастерской) отсутствуют пожарные извещатели)	п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; одним автоматическим адресным ИГ1 при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП. п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	01.06.2022 г.	

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

что не устанавливает в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, а именно:

п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.

п. 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

В защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;

б) обеспечивается автома-

		тический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор; в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором; г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения, или дымоудаления, или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104. Кроме этого должна быть обеспечена возможность замены неисправного извещателя за установленное время. п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значе-		
--	--	--	--	--

		ния, установленного в качестве рабочего параметра. п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра.		
19.	В зоне контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) защищаемое помещение не контролируется ни одним пожарным извещателем (по факту в штукатурном цехе) отсутствуют пожарные извещатели)	п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; одним автоматическим адресным ИГ1 при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.	01.06.2022 г.	

		п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП. что не устанавливает в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, а именно: п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. п. 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» В защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия: а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической доку-		
--	--	---	--	--

		ментации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8; б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор; в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором; г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения, или дымоудаления, или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104. Кроме этого должна быть обеспечена возможность замены неисправного извещателя за установленное время. п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в		
--	--	--	--	--

		случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра.		
20.	В зоне контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) защищаемое помещение не контролируется ни одним пожарным извещателем (по факту в сварочном цехе) отсутствуют пожарные извещатели)	п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; одним автоматичес-	01.06.2022 г.	

		ским адресным ИГ1 при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП. п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП. что не устанавливает в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, а именно: п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. п. 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» В защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:		
--	--	--	--	--

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;

г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения, или дымоудаления, или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.

Кроме этого должна быть обеспечена возможность замены неисправного извещателя за установленное время.

п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рас-

		сма­тривать одно воздухозаборное отверстие. При этом из­вещатель должен форми­ровать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» В каждом защищаемом помещении следует устанавли­вать не менее двух пожарных из­вещателей, включенных по логической схеме <<ИЛИ>>. Примечание — В случае при­менения аспирационного из­вещателя, если специально не уточняется, необходимо исхо­дить из следующего положе­ния: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рас­сма­тривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен форми­ровать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в каче­стве рабочего параметра.		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор
КГБПОУ «ДГЭТ им. А.Е. Бочкина»
Уфимцева Н.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору
Жданов И.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.